

令和7年度久留米消防署外5施設電力供給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	住所	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	久留米消防署	福岡県久留米市東櫛原町999-1	交流3相3線式 (予備線あり)	6,000	6,000	60	88	250,861	100
2	指令センター・東出張所	福岡県久留米市山川沓形町3-15	交流3相3線式	6,000	6,000	60	85	456,244	100
3	西出張所	福岡県久留米市大善寺町宮本96-44	交流3相3線式	6,000	6,000	60	25	48,422	100
4	浮羽消防署	福岡県久留米市田主丸町鷹取682-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	35	69,213	100
5	大川消防署	福岡県大川市郷原483-5	交流3相3線式	6,000	6,000	60	22	46,371	100
6	三潁消防署	福岡県久留米市城島町江上上165-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	37	95,791	100
総計			—	—	—	—	292	966,902	—

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙1とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。