

事業所・飲食店関係者の皆さん！

火災にご注意！



〈ダクト火災〉

レンジフード、ダクト等は清潔に保たれていますか？

— あなたのお店は大丈夫？ —

レンジフード本体とその中のグリスフィルター



換気不良によるCO中毒事故・着火して火災の原因に！

油脂・ほこりで汚れて、風量の低下により換気不良を起こしたり、着火しやすい状態です。



排気ダクト



着火して火災の原因に！

油脂で汚れて、着火しやすい状態です。

換気扇



換気不良によるCO中毒事故・着火して火災の原因に！

油脂・ほこりで汚れて、作動不良により換気不良を起こしたり、着火しやすい状態です。



厨房設備はつねに清潔！

〈こんろ火災〉

こんろを使用中にその場を離れて他の作業などをしていませんか？

★対策★

- 1 ちょっとの時間でもその場を離れるときは、必ず火を止める。
- 2 安全装置付きの機器を使用する。
(過熱防止装置・自動消火機能など)
- 3 こんろの周囲に燃えやすいものを置かない。



〈たばこ火災〉

きちんと喫煙管理をしていますか？

★対策★

- 1 喫煙場所を明確に指定する。
- 2 灰皿は不燃性のものとし、吸殻を溜めない。
- 3 吸殻は、水をかけるなど確実に消火する。
- 4 終業時など、無人になる際に、灰皿・吸殻の後始末を点検する。



〈電気火災〉

電気機器は適正に
使用していますか？

電線が短絡（ショート）・半断線する

電気コードの家具等の踏みつけ、束ねての使用、折れ曲がったままの使用は、コードの被覆の損傷や温度上昇、経年劣化による短絡（ショート）、半断線を引き起こし、火災の原因に！

電気コードを家具の下敷きしない

束ねて使用しない

折れ曲がりに注意する



トラッキング

コンセントに差したプラグの差し刃間についたほこりが湿気を帯び小さなスパークを繰り返し、電気回路が形成され出火！



定期的に点検・清掃する

使わないプラグは抜いておく

見えにくい場所のコンセントは特に注意する

金属の接触部が過熱する

プラグがコンセントにしっかり差込まれていなかったり、プラグの差し刃が変形していたりすると、過熱して火災の原因に！



プラグはコンセントにしっかり差込む

プラグ・コンセントは変形等がないか定期的に点検する

過多の電流が流れる

タップを決められた容量以上で使用すると発熱し火災の原因に！

タップは決められた容量内で使用する



2024年度 全国統一防火標語

～ 守りたい 未来があるから 火の用心 ～

お問い合わせ先

久留米広域消防本部 予防課

TEL 0942-38-5159

FAX 0942-46-5567